

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МП «Горэлектросеть» г.Заречный на 2010год

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2009г. ожид.					Период регулирования – 2010г.				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	18,168			18,168	15,203	18,094			18,094	14,881
1.1.	из смежной сети										
1.2.	от электростанций ПЭ										
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)										
	от других организаций	18,168			18,168	15,203	18,094			18,094	14,881
2.	Потери в сети	1,852			1,227	0,425	1,684			1,402	0,482
	то же в %	9,1			6,8	2,3	10,4			7,7	2,7
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	0,018			0,018		0,018			0,018	
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	16,498			1,72	14,778	16,192			1,793	14,399
4.1.	в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями										
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка										
4.3.	в другие организации										

Директор МП «Горэлектросеть»

В.Н.Индисов

Ведущий экономист
И.о.начальника участка по
учету электроэнергии

В.С.Варламова

А.Е.Фроленков